

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте

Наименование МБОУ СОШ № 1

Место нахождения (адрес) ст. Полтавская, ул. Ленина, 241

Форма собственности объекта муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте директор Братикова Л.Ф., тел. 3-33-31

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1-2.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
2.1. Участки и территории				
Вход на территорию:				
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м.	<i>соответствует</i>	п. 4.1.7; 5.1.4
- высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,4-1,5см	<i>соответствует</i>	п. 4.1.8; 5.1.4
Лестница на входе на территорию:				
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	-	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	-	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	-	п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см	О, С	наличие	-	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	С	наличие	-	п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	-	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:				
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м	-	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	-	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м	-	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	-	п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м	-	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м	-	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м	-	п. 4.1.15
Автостоянка				<i>отсутствует</i>
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)	-	п. 4.2.1
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 х 3,6 м.	К	5%	-	п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	-	п. 4.2.2
Обозначение места специальным знаком:			-	
- на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие	-	п. 4.2.1; рис. Д.6
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	О, С, Г, К	наличие	-	п. 4.2.1; рис. Д.6
Съезд/заезд с тротуара на парковку:				
- ширина	К	не менее 1,0 м	-	рис. Д.5
- уклон	К	не более 10%	-	п. 4.1.8
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5см	-	п. 4.1.8
Путь к входу в здание:				
- указатели направления движения	К	наличие	<i>отсутствуют</i>	п. 4.1.3 <i>не требуется</i>
- ширина пути движения	К	не менее 1,2м	<i>соответствует</i>	п. 4.1.7
- продольный уклон пути движения	К	не более 5%	<i>соответствует</i>	п. 4.1.7
- высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см	-	п. 4.1.8
Открытая лестница:				
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см	-	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см	-	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	-	п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см	О, С	наличие	-	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м перед маршем вверх и внизу шириной 0,3-0,5 м	С	наличие	-	п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	-	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий открытую лестницу	К	наличие	-	п. 4.1.14
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м	-	п. 4.1.14
	К	не более 1/20 (5%)	-	п. 4.1.14

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории ин-валидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м	-	п. 4.1.15
Поручни пандуса:			-	
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	-	п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м	-	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м	-	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м	-	п. 4.1.15
2.2. Вход				
Лестница на входе наружная:				
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	-	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- поручни на высоте	О, С	90 см	-	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см	-	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см	-	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	-	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:	К	наличие	-	п. 4.1.14
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м	-	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	-	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м	-	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	-	п. 4.1.15
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие	-	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
- на высоте	К	0,7 м	-	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м	-	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м	-	п. 4.1.15
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	-	п. 4.1.14; п. 5.2.13
Входная площадка				
Размер входной площадки:				
- при открывании двери наружу	К	не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85 м	<i>соответствует</i>	п. 5.1.3
- при наличии пандуса	К	не менее 2,2x2,2 м	-	п. 5.1.3
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	<i>соответствует</i>	п. 5.1.3
Дверь входной площадки				

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- высота порога двери	К	не более 1,4см	<i>соответствует</i>	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	-	п. 5.1.5 <i>не требуется</i>
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,5 м	-	п. 5.1.7; рис. Д. 10
Дверь входная внутренняя:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м	-	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см	-	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	-	п. 5.1.5
2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж <u>1</u>				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5м	<i>соответствует</i>	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2м	<i>соответствует</i>	п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9м	<i>соответствует</i>	п. 5.2.4
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4см	<i>соответствует</i>	п. 5.2.4
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:				
- на стенах	С	не более 10см	-	п. 5.2.7
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30см	-	п. 5.2.7
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги) – на 1 этаж				<i>имеется заключение о невозможности обустройства пандуса, установлена «кнопка вызова»</i>
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	<i>соответствует</i>	п. 5.2.9
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	<i>отсутствуют</i>	п. 5.2.15
Поручни на высоте	О, С	90 см	-	п. 5.2.15
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см	-	п. 5.2.10
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	<i>отсутствуют</i>	п. 5.2.16
Тактильный напольный указатель за 60 см перед лестницей вверху и внизу	С	наличие	<i>отсутствуют</i>	п. 5.2.10
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	<i>соответствует</i>	п. 5.2.12

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
(в зону оказания услуги):				
- высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м	-	п. 5.2.13
- уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	-	п. 5.2.13
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	-	п. 5.2.13
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м	-	п. 5.2.13
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие	-	п. 5.2.15
- на высоте	К	0,7 м	-	п. 5.2.15
- на высоте	О	0,9 м	-	п. 5.2.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м	-	п. 5.2.15
- горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см	-	п. 5.2.15
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие	-	п. 5.2.14
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	<i>отсутствует</i>	п. 5.2.13
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м	<i>соответствует</i>	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см	<i>соответствует</i>	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	-	п. 5.1.5 <i>не требуется</i>
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:				
- габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,7 м	-	п. 5.2.18
- ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м	-	п. 5.2.18
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие	-	п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие	-	п. 5.2.20
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м размер не менее 10 см		наличие	-	п. 5.2.20
2.4. Зона оказания услуги³ – этаж				

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Обслуживание в кабинете:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9м	<i>соответствует</i>	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4см	<i>соответствует</i>	п. 5.1.4
- ширина прохода	К	не менее 1,2м	<i>соответствует</i>	п. 5.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м	<i>соответствует</i>	п. 7.1.9
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49м	<i>соответствует</i>	п. 7.1.9
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4м	<i>соответствует</i>	п. 5.2.2
2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – ОТСУТСТВУЕТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	-	п. 5.3.2
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	-	п. 5.3.6
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8м	-	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м	-	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м	-	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4м	-	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	-	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	-	п. 5.3.6
2.6. Средства информации – этаж 1-2				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	<i>имеются</i>	п. 5.5.1
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	К, С, Г	наличие	<i>отсутствует</i>	п. 5.5.8 информация не продублирована рельефными знаками
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	<i>отсутствуют</i>	п. 5.5.4; 5.5.6
Речевые информаторы	С	наличие	<i>отсутствуют</i>	п. 5.5.3; 5.5.4 не требуется
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	<i>отсутствуют</i>	п. 5.5.3; 5.5.4 не требуется

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	+	+	+
Вход	+	+	+	+
Пути движения	+	-	-	+
Зона оказания услуги	+	+	+	+
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	-	+
Средства информации	-	-	-	-

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	X	X	X	X	X
Объект недоступен					

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	
Пути движения	
Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	
Средства информации	Разместить информацию о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками

12 февраля 2015 г.

дата составления паспорта

Специалист 1 разряда отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения

УСЗН в Красноармейском районе

